

**Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
г. Владимира**

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95
E-mail: info@vladvodokanal.ru,
vlad_vodokanal@bk.ru
р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион»(ОАО)в городе Владимир,
г. Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780
ИНН 3302001983 КПП 332801001

Сметно-проектная группа МУП
«Владимирводоканал»
А.А.Чичкову

01.12.16 № 13523

На №

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ 60 от « 11 » 02 2015 г.
на реконструкцию сетей водоотведения.**

Для строительства Объекта: Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700 мм по ул Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382) применить трубы: электросварные ГОСТ 10706-91 сталь 3 длина трубы 12 м диаметр 1200х20 мм с внутренней ЦПП и наружной ВУС изоляцией.

Далее по тексту действующего технического задания № 60 от 11.02.2015 г.

Начальник службы ИТП и ПР



А.А.Ситников